

RAPPORTO DI PROVA

(Testing report)


CSI

 Pag. 4
 di/of
 pag. 4

N° ME06/063/97

DATA:

18/12/97

MISURA DEL POTERE FONOISOLANTE R


CAMPIONE IN PROVA : PARETE MOBILE denominata " OMEGA/HIDDEN "
 (vedere disegni allegati).

SUONO DI PROVA RUMORE BIANCO FILTRATO IN BANDA DI TERZI DI OTTAVA.

SCARTO SFAVOREVOLE > DI 8 dB NELLE BANDE DI FREQUENZA.

INDICE DI VALUTAZIONE RIFERITO ALLA CURVA CAMPIONE A 500 Hz
 (Rw ISO 717/1) CALCOLATO NELLA BANDA COMPRESA TRA LE FREQUENZE
 DI 100 E 3150 Hz.

Rw= 41 dB



DATA

IL RESP. LAB. MECCANICO

IL RESP. DEL CENTRO

Date

Laboratory Head

Managing Director

18/12/97

Ing. P. Fagnagalli

Ing. P. Cau